

地盤解析書



2023年3月1日

顧客コード	202302230001
現場名	信頼太郎 様邸
現場住所	兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目1-29
建物概要	木造2階建

申し込み会社	コンフィデンス工務店株式会社
計画基礎	べた基礎

地盤について

地盤の軟弱度	地耐力あり
地盤のバランス	平行
不同沈下の発生しやすい周辺	北側擁壁が建物と近接

解析判定

べた基礎（御社計画通り）

考察

地盤調査の結果から、北側擁壁近くに若干の軟弱層が確認されていますが、擁壁も1.0mと低く、軟弱層も深度50cmまでとなっており、基礎根切深度を考慮すると、基礎施工時に転圧をしっかり行えば、地耐力は十分得られます。

よって、基礎施工時の転圧をしっかりと行ったうえで、御社計画のべた基礎での対応で問題ありません。

コンフィデンス地盤保証株式会社
解析者 久保智詞
問い合わせ 090-4126-0792